



Муниципальное
бюджетное учреждение
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения Кежемского района»

ул. Гидростроителей, 12
г. Кодинск, 663491
ОГРН 1022400829770, ИНН
2420006898, КПП 242001001
а/я 658, тел. (839143)7-79-19
kmukcson37@mail.ru
№ 01-14-8/4
от 16.08.2019 г.

Начальнику ОНД по
Кежемскому району УНД ГУ
МЧС России
по Красноярскому краю

Андрицкому С.А.

О принятых мерах на
представление от 18.07.2019 г.

Уважаемый Сергей Александрович!

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Кежемского района» (МБУ «КЦСОН Кежемского района») на представление 18.07.2019 об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения направляет Вам информацию о принятых мерах:

1.Предписание №17/1/1. «На объекте защиты (663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.12 пом.2) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты» – предписание устранено в полном объеме. Инструкция № 24-18 разработана и согласована 16.08.2019г.

2.Предписание №17/1/2. «На объекте защиты (663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, 5, пом. 209) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты» – предписание устранено в полном объеме. Инструкции № 5-18, разработана и согласована 16.09. 2019 г.

3.Предписание № 17/1/3. «На объекте защиты с ночным пребыванием людей (663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.12 пом.2) отсутствует достаточное количество средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного» – предписание устранено в полном объеме. Приобретены дополнительно 4 ГДЗК, которые находятся по месту нахождения социальной гостиницы.

Принял инспектор ОНД
по Кежемскому району
ст. л-т вн. службы
Байкалов Е.Н.
01.10.2019

4. Предписание №17/1/4. «Объект защиты 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, пр. Ленинского Комсомола, 5, пом. 209) не отделен от жилой части здания противопожарными перегородками не ниже 1-го типа» – работа по данному предписанию не может быть выполнена, так как согласно п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в случае, если положениями настоящего Федерального закона устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования.

5. Предписание № 17/1/5. «Вход (выход) в помещения объекта защиты (663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, пр. Ленинского Комсомола, 5, пом. 209) не изолирован от жилой части здания (осуществляется через подъезд жилого дома)» – по данному предписанию в 2019 году разработана проектно-сметная документация на устройство отдельного входа (выхода) в помещение социальной гостиницы. Осуществление работ по данному предписанию будет произведено при условии финансирования собственником помещения.

6. Предписание №17/1/6. «Исполняющей обязанности директора Муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Кежемского района" Ходос Елена Александровна не пройдена специальная подготовка по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума» – по данному предписанию выполнено в полном объеме. Ходос Е.А. прошла комиссионную проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума (удостоверение № ПТМ -19-543 от 18.09.2019).

Директор
МБУ «КЦСОН Кежемского района»



Е.А.Буданова.